

平成23年度 煙突排ガス中のダイオキシン類濃度

作成日：平成23年11月30日

1 号 炉

単位： ng-TEQ/m³N

測定項目	採取箇所	法令等に基づく 規制値	測定年月日		平均値
			平成23年10月5日		
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	0.1	0.00000000		0.00000000

2 号 炉

単位： ng-TEQ/m³N

測定項目	採取箇所	法令等に基づく 規制値	測定年月日		平均値
			平成23年7月12日		
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	0.1	0.00000000		0.00000000

3 号 炉

単位： ng-TEQ/m³N

測定項目	採取箇所	法令等に基づく 規制値	測定年月日		平均値
			平成23年7月13日	平成23年10月6日	
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	0.1	0.00000000	0.00000000	0.00000000

* 測定値に関しては、O₂ 12%換算した値です。