令和２年度　排ガス等の測定結果に関する情報

○　ごみ焼却量

種類	単位	焼却炉	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計
処分した可燃性一般廃棄物の量	t	１号炉	4,462	6,192	4,578	141	0	0	3,827	6,550	4,416	7,166	6,131	1,568	45,032
		２号炉	1,568	2,768	5,181	7,032	6,953	6,541	2,969	0	3,850	6,876	4,374	5,645	53,756
		３号炉	6,002	5,927	5,906	7,258	7,215	6,771	6,924	6,372	2,178	0	2,617	5,838	63,009
合計			12,032	14,886	15,666	14,431	14,168	13,312	13,721	12,921	10,444	14,042	13,123	13,051	161,796

○　燃焼室ガス温度等

連続測定項目については、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰへご確認ください。

○　排ガス性状

項目	採取日	測定結果が得られた日	測定値（$O_2$12%換算値）				採取位置
			ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素	
			g／m^3N	ppm	ppm	ppm	
１号炉	5月18日	5月22日	<0.001	14	78	34	煙突中段
	11月10日	11月16日	<0.001	12	82	29	
	1月20日	1月27日	<0.001	3.3	73	22	
	3月8日	3月12日	<0.001	3.9	69	30	
２号炉	6月16日	6月18日	<0.001	19	81	26	
	8月17日	8月18日	<0.001	13	56	40	
	10月7日	10月13日	<0.001	8.2	79	25	
	12月16日	12月22日	<0.001	18	74	34	
	2月15日	2月19日	<0.001	6.1	60	31	
３号炉	4月15日	4月17日	<0.001	9.7	75	33	
	7月15日	7月16日	<0.001	10	65	38	
	9月9日	9月15日	<0.001	14	81	48	
	11月12日	11月16日	<0.001	4.9	47	27	
	3月16日	3月22日	<0.001	12	69	34	
法令等に基づく規制値			0.04	300	250	430	

＊ m^3N（ﾘｯﾎﾟｳﾒｰﾄﾙﾉﾙﾏﾙ）：０℃１気圧の状態に換算した気体の体積

＊ $O_2$12%換算値　：排ガスに含まれる物質の濃度を酸素濃度12%の状態に換算したもの

○　たい積したばいじんの除去を行った年月日

冷却設備	常時機械除去
排ガス処理設備	常時機械除去

○　排ガス中のダイオキシン類濃度

項目	採取日	測定結果が得られた日	測定値（ng-TEQ/m^3N）	採取位置	規制値
１号炉	10月29日	12月3日	0	煙突中段	0.1
	1月15日	2月8日	0		
２号炉	9月1日	9月30日	0		
	1月15日	2月8日	0		
３号炉	9月1日	9月30日	0		
	10月29日	12月3日	0		

＊ １ng（ﾅﾉｸﾞﾗﾑ）　：10億分の１g

＊ TEQ（等価換算毒性量）：異性体ごとに毒性が異なるため、いちばん毒性の強いダイオキシンの毒性に換算した合計量

＊ 測定値については、実測濃度が定量下限未満の場合０と記載しました。