

令和7年度 排ガス等の測定結果に関する情報

○ ごみ焼却量

種類	単位	焼却炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処分した可燃性 一般廃棄物の量	t	1号炉	1,589	6,533	6,580	110									14,812
		2号炉	4,010	997	5,946	5,943									16,897
		3号炉	5,669	5,515	0	6,052									17,236
合計			11,268	13,046	12,527	12,104									48,945

○ 燃焼室ガス温度等

連続測定項目については、*クリーンセンター*へご確認ください。

○ 排ガス性状

項目	採取日	測定結果 が得られ た日	測定値（O ₂ 12%換算値）				採取位置
			ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素	
			g／m ³ N	ppm	ppm	ppm	
1号炉	5月9日	5月26日	*0.001	8.7	75	38	煙突中段
	6月12日	6月25日	*0.001	5.7	76	34	
2号炉	4月18日	5月2日	*0.001	5.3	70	24	
	7月18日	8月4日	*<0.001	10	68	26	
3号炉	4月25日	5月16日	*<0.001	7.6	76	40	
	7月18日	8月4日	*<0.001	9.1	79	37	
法令等に基づく規制値			0.04	300	250	430	

- 1) m³N（リットルメートル）：0℃1気圧の状態に換算した気体の体積
- 2) O₂12%換算値：排ガスに含まれる物質の濃度を酸素濃度12%の状態に換算したもの。
- 3) ばいじん量「<」：試料捕集量が検出下限値以下であることを示します。
- ばいじん量「*」：試料捕集量が検出下限値以上だったが、定量に不十分であったので標記を検出下限値としたもの。

○ たい積したばいじんの除去を行った年月日

冷却設備	常時機械除去
排ガス処理設備	常時機械除去

○ 排ガス中のダイオキシン類濃度

項目	採取日	測定結果 が得られ た日	測定値 (ng-TEQ/m ³ N)	採取位置	規制値
1号炉				煙突中段	0.1
2号炉					
3号炉					

- 1) 1ng（ナノグラム）：10億分の1g
- 2) TEQ（等価換算毒性量）：異性体ごとに毒性が異なるため、いちばん毒性の強いダイオキシンの毒性に換算した合計量
- 3) 測定値については、実測濃度が定量下限未満の場合0と記載しました。